

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Spółka z o.o.
62-100 WĄGROWIEC, ul. Janowiecka 100
tel. centr. 26 22 661; fax 26 20 126
PEKAO S.A. I O/ Wągrowiec
49124037251111000040579256
NIP 766-000-65-50; REGON 570544997
EKD - 4100

Wągrowiec 10/09/2014

WYNIKI BADANIA WODY ZE STACJI UZDATNIANIA W WĄGROWCU


Data poboru : 10.09.2014

Miejsce poboru : Woda uzdatniona po filtrach

Rodzaj oznaczenia :

Temperatura	13 o C
Zapach	Z1R
Barwa	15 mgPt/dm ³
Odczyn	7,69
Mangan	0,013 mgMn/dm ³
Utlenialność	3,85 mg/dm ³
Fluor	0,3 mg/dm ³
Twardość	388 mgCaCO₃/dm³ (7,76 mval/dm³)
Chlorki	17 mgCl/dm ³
Zasadowość	8,5 mval/dm ³
Kwasowość	0,50 mval/dm ³
Żelazo	0,007 mg Fe/dm ³
Azot azotanowy	0,75 mg N NO ₃ /dm ³
Azot amonowy	0,03 mg N NH ₃ /dm ³
Siarczany	4 mgSO ₄ /dm ³
Mętność	0,219 NTU

Główny Technolog


mgr inż. Ewa Fidde