



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wągrowcu

Wągrowiec, dnia 29 maja 2024 r.

ON-HK.9020.91.2024

**Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Janowiecka 100
62-100 Wągrowiec**

**OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ
DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. „o Państwowej Inspekcji Sanitarnej” (tj. z dnia 11 marca 2024 r. Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych pobranych próbek przez tutejszy Organ dnia 07 maja 2024 r. w ramach kontroli urzędowej oraz po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych pobranych próbek na zlecenie zarządcy wodociągu w dniu 17 maja 2024 r. po przeprowadzonych działaniach naprawczych **z Wodociągu Publicznego Wągrowiec:**

- sprawozdanie z badań nr 560/W/24 Laboratorium Badania Wody al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła z dnia 10 maja 2024 r. próbki wody z sieci z miejscowości Wągrowiec – EI-DOM, ul. Rogozińska 29E
- sprawozdanie z badań nr 561/W/24 Laboratorium Badania Wody al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła z dnia 10 maja 2024 r. próbki wody z sieci z miejscowości Wągrowiec – sklep DINO, ul. Opacka 23;
- raport z badań nr: 255/2024/CII Laboratorium Studzieniec – Łęg, ul. Kochanowskiego 29, 64-800 Chodzież z dnia 17 maja 2024 r. próbki wody z sieci z miejscowości Wągrowiec – sklep DINO, ul. Opacka 23

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Wągrowcu
ul. Gnieźnieńska 49 | 62-100 Wągrowiec
Oddział Nadzoru
Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 67 2685680
sekretariat_psse.wagrowiec@sanepid.gov.pl
NIP 766-14-36-672 | REGON 000570293259
BDO 000375832
www.gov.pl/web/psse-wagrowiec
/PSSEWagrowiec/SkrytkaESP

informuje, że

przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranych w ramach kontroli urzędowej w dniu 07 maja 2024 r. z miejscowości Wągrowiec – sklep DINO ul. Opacka 23 wykazały **nieakceptowalny parametr organoleptyczny t. j. mętność** w ilości 1,2 NTU (dopuszczalna wartość parametru 1 NTU). Po przeprowadzeniu działań naprawczych i ponownym badaniu laboratoryjnym próbek wody pobranych na zlecenie zarządcy wodociągu w dniu 17 maja 2024 r. z sieci Wodociągu Publicznego Wągrowiec badania laboratoryjne nie wykazały już przekroczenia ww. parametru.

W końcowej ocenie jakości wody z Wodociągu Publicznego Wągrowiec odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W WĄGROWCU
D. Kłosowicz
mgr inż. Dagmara Kłosowicz

Załączniki:

1. Sprawozdania z badań

Otrzymują:

1. Adresat
2. ON-HK aa

Do wiadomości:

1. Starosta Wągrowiecki
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

M.K.